FR5 Villámhárító (Ld.: Elektromos tervek)
A rögzítőelemekkel együtt matt fekete színre festve
Az épületen belül szigetelt villámvédelmi levezetőben vezetve (DEHN HVI típus, vagy azzal egyenértékű)
FR4 Villámhárító (Ld.: Elektromos tervek)
A rögzítőelemekkel együtt matt fekete színre festve.
Az épületen belül szigetelt villámvédelmi levezetőben vezetve (DEHN HVI típus, vagy azzal egyenértékű)
FSZT PV ±0,00=495,80mBf
A fennmaradt fal belső oldalának magasságáig (R-1/M1 régészeti felmérés alapján) az eredeti kőanyagból visszaépített fal. Az új falazat e fölött 5-10cm magas lapos kövekből készített didaktikai csíkkal elválasztva.
Acél merevbetétes vasbeton merevítő pillér és váz statikus terv szerint
FIX KORLÁT
FELVONÓHÍD
LÁSD E - 15 FELVONÓHÍD TERVE
SZÁRAZÁROK
FARAGOTT MŰKŐ VÍZKÖPŐ
szikla
5,28 (16db=16×33cm=528cm)